



**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02

E-mail: gochshm@86.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-39

E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту**

628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4,

тел. 8(3462) 26-09-14, E-mail: ondsurgut@86.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от 24.12.2021 № 187

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа «Перспектива»,  
ИНН: 8602001976 расположенное по адресу: 628406, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 39/1

Должностными лицами:

Старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) правления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Ниязовым А.Н.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекался.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Макарова А.В.

от 10.12.2021 № 187

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.)

В отношении: нежилого здания, детский сад общеразвивающего вида II категории  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа  
«Перспектива», расположенное по адресу: 628406, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 54/2

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка, место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведена Плановая выездная проверка

(плановое/внеплановое)

В отношении Контролируемого лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения школы «Перспектива», ИНН: 8602001976, расположенное по адресу: 628406,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 39/1, ответственное  
лицо за соответствие обязательным требованиям объекта контроля – директор Запольская Елена  
Леонидовна.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проездах и подъездах к нежилому зданию, детского сада общеразвивающего вида II категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа «Перспектива», а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники,	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	20.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3-м квартале, в июле 2022 года.

(квартал, месяц).

Старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Ниязов Анар Наилевич

24.12.2021



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Перспектива» Запольская Елена Леонидовна

24.12.2021

(подпись)

Телефон доверия: 8(3467)397-777